

Poznań, 18 maja 2020 r.

Zawiadomienie

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 492/20 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na świadczenie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych Zamawiającego, znajdujących się w budynkach położonych w Poznaniu, przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia, zawartej w części IV SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania następującej treści:

PYTANIE 1:

W formularzu ofertowym należy podać między innymi ceny czynników chłodniczych, w tym R22, który został wycofany z obrotu (tak zwana ustawa F-gazowa). Podanie ceny w tym przypadku nie jest możliwe - czy w tej sytuacji formularz zostanie zmieniony?

ODPOWIEDŹ 1:


Zamawiający usuwa z treści SIWZ czynnik chłodniczy R22, SIWZ ze zmianami w załączeniu.

PYTANIE 2:

W przypadku konieczności uzupełnienia brakującego czynnika w układzie pracującym z czynnikiem R22, z braku możliwości stosowania tego czynnika odsysa się go z układu klimatyzacji, a następnie zastępuje czynnikiem R407C. Ten czynnik wymaga jednak stosowania oleju syntetycznego, nie mineralnego - czy w tej sytuacji formularz zostanie zmieniony?

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający dodaje do treści SIWZ zapisy dotyczące oleju syntetycznego, SIWZ ze zmianami w załączeniu.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ogólno-Administracyjnych

mgr Małgorzata Radwańska-Borucha